



**CERTIFICAZIONE SOSTITUTIVA DI ASSEVERAZIONE PER POMPE DI CALORE AI FINI DELLE
DETRAZIONI FISCALI (Superbonus, Ecobonus, Bonus Casa)**

La società Hisense Italia srl dichiara che le pompe di calore di seguito elencate soddisfano i requisiti minimi fissati dalla tabella 1 dell'allegato IV del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 per accedere alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici.

Le pompe di calore elencate rientrano nei parametri riportati nel suddetto allegato, ovvero nei valori minimi di coefficiente di prestazione (COP) e indice di efficienza energetica (EER) ridotti del 5% come previsto per le unità con sistema inverter.


Tutti i valori di COP ed EER sono misurati in conformità alla UNI EN 14511.

La presente dichiarazione è rilasciata per tutti gli usi consentiti dalla legge.

Milano, 09/06/2025

Rappresentante legale: Gianluca Di Pietro

Firma



Hisense Italia S.r.l.

Via Montefeltro 6/A – 20156 Milano - C.F. e P.IVA 08407700965

Tel. +39 02.33431440 Fax +39.02.33490672

www.hisenseitalia.it

POMPE DI CALORE TIPO: ARIA/ARIA

Valori minimi di COP ed EER (-5%)

(tabella 1 dell'allegato IV del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199)

COP EER
3,71 3,23

SISTEMI - VRF "INVERTER"

Serie	Unità Esterna	COP	EER
Smart A	AVW-42HJFAH1	4,24	3,65
Smart A	AVW-48HJFAH1	4,30	3,30
Smart A	AVW-54HJFAH1	4,20	3,20
Serie E+	AVW-41HJFHH1	4.05	3.24
Serie E+	AVW-48HJFHH1	3.75	3.23
Serie L+	AVW-41HKFHH2	4.55	4.33
Serie L+	AVW-48HKFHH2	4.31	4.08
Serie L+	AVW-54HKFHH2	4.03	3.71
Serie C+	AVW-76HKFHH2	4.30	3.60
Serie C+	AVW-96HKFHH2	4.15	3.45

SISTEMI - VRF "INVERTER"

Serie	Unità Esterna	COP	EER
Serie H5	AVW-41HJDH2H1	4,60	3,67
Serie H5	AVW-41HKDH2H1	4,60	3,30
Serie H5	AVW-48HJDH2H1	4,40	3,30
Serie H5	AVW-48HKDH2H1	4,40	3,67
Serie H5	AVW-54HJDH2H1	4,40	3,30
Serie H5	AVW-54HKDH2H1	4,40	3,30
Serie H5	AVW-76HKDHE2	4,90	3,80
Serie H5	AVW-96HKDHE2	4,70	3,70
Serie H5	AVW-114HKDHE2	4,35	3,60
Serie H5	AVW-136HKDHE2	4,30	3,50
Serie H5	AVW-154HKDHE2	4,20	3,40

Hisense Italia S.r.l.

Via Montefeltro 6/A – 20156 Milano - C.F. e P.IVA 08407700965

Tel. +39 02.33431440 Fax +39.02.33490672

www.hisenseitalia.it

Hisense

POMPE DI CALORE TIPO: ARIA/ARIA

Valori minimi di COP ed EER (-5%)

(tabella 1 dell'allegato IV del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199)

COP EER
3,71 3,23

SISTEMI - VRF "INVERTER"

Serie	Unità Esterna	COP	EER
Serie S	AVWT-76FKFSHA	5,52	4,70
Serie S	AVWT-96FKFSHA	5,41	4,20
Serie S	AVWT-114FKFSHA	5,40	4,62
Serie S	AVWT-136FKFSHA	4,90	4,60
Serie S	AVWT-154FKFSHA	4,40	4,01
Serie S	AVWT-170FKFSHA	4,21	3,94
Serie S	AVWT-190FKFSHA	4,18	3,90
Serie S	AVWT-212FKFSHA	3,73	3,34
Serie S	AVWT-228FKFSHA	5,40	4,62
Serie S	AVWT-250FKFSHA	5,13	4,61
Serie S	AVWT-272FKFSHA	4,90	4,60
Serie S	AVWT-290FKFSHA	4,63	4,29
Serie S	AVWT-308FKFSHA	4,40	4,01
Serie S	AVWT-324FKFSHA	4,30	3,97
Serie S	AVWT-340FKFSHA	4,21	3,94
Serie S	AVWT-360FKFSHA	4,19	3,92
Serie S	AVWT-380FKFSHA	4,18	3,90
Serie S	AVWT-402FKFSHA	4,04	3,79
Serie S	AVWT-424FKFSHA	3,91	3,70
Serie S	AVWT-444FKFSHA	4,55	4,19
Serie S	AVWT-462FKFSHA	4,40	4,01
Serie S	AVWT-478FKFSHA	4,33	3,99
Serie S	AVWT-494FKFSHA	4,27	3,96
Serie S	AVWT-510FKFSHA	4,21	3,94
Serie S	AVWT-530FKFSHA	4,20	3,93
Serie S	AVWT-550FKFSHA	4,19	3,91
Serie S	AVWT-570FKFSHA	4,18	3,90
Serie S	AVWT-592FKFSHA	4,08	3,83
Serie S	AVWT-614FKFSHA	3,99	3,76
Serie S	AVWT-636FKFSHA	3,91	3,70
Serie S	AVWT-648FKFSHA	4,30	3,97
Serie S	AVWT-664FKFSHA	4,25	3,96
Serie S	AVWT-680FKFSHA	4,21	3,94
Serie S	AVWT-700FKFSHA	4,20	3,93

Hisense Italia S.r.l.

Via Montefeltro 6/A – 20156 Milano - C.F. e P.IVA 08407700965

Tel. +39 02.33431440 Fax +39.02.33490672

www.hisenseitalia.it

Hisense

POMPE DI CALORE TIPO: ARIA/ARIA

Valori minimi di COP ed EER (-5%)

(tabella 1 dell'allegato IV del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199)

COP	EER
3,71	3,23

SISTEMI - VRF "INVERTER"

Serie	Unità Esterna	COP	EER
Serie S	AVWT-720FKFSHA	4,19	3,92
Serie S	AVWT-740FKFSHA	4,19	3,91
Serie S	AVWT-760FKFSHA	4,18	3,90
Serie S	AVWT-782FKFSHA	4,11	3,85
Serie S	AVWT-804FKFSHA	4,04	3,79
Serie S	AVWT-826FKFSHA	3,97	3,75
Serie S	AVWT-848FKFSHA	3,91	3,70

Hisense Italia S.r.l.

Via Montefeltro 6/A – 20156 Milano - C.F. e P.IVA 08407700965

Tel. +39 02.33431440 Fax +39.02.33490672

www.hisenseitalia.it

Hisense

POMPE DI CALORE TIPO: ACQUA/ARIA

Valori minimi di COP ed EER (-5%)

(tabella 1 dell'allegato IV del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199)

COP EER
4,47 4,18

SISTEMI - VRF "INVERTER"

Serie	Unità Esterna	COP	EER
Serie W	AVWW-76FKFW	5.32	5.82
Serie W	AVWW-96FKFW	5.04	5.55
Serie W	AVWW-114FKFW	5.14	5.30
Serie W	AVWW-136FKFW	4.92	5.10
Serie W	AVWW-154FKFW	5.21	5.55
Serie W	AVWW-170FKFW	4.94	5.30
Serie W	AVWW-190FKFW	4.84	5.10
Serie W	AVWW-210FKFW	5.10	5.41
Serie W	AVWW-228FKFW	5.14	5.30
Serie W	AVWW-250FKFW	5.01	5.19
Serie W	AVWW-268FKFW	5.18	5.44
Serie W	AVWW-286FKFW	4.91	5.24
Serie W	AVWW-304FKFW	4.95	5.17
Serie W	AVWW-326FKFW	4.87	5.10
Serie W	AVWW-344FKFW	5.01	5.29
Serie W	AVWW-360FKFW	4.89	5.19
Serie W	AVWW-380FKFW	4.84	5.10
Serie W	AVWW-400FKFW	4.97	5.26
Serie W	AVWW-418FKFW	5.00	5.21
Serie W	AVWW-440FKFW	5.01	5.35
Serie W	AVWW-456FKFW	4.92	5.27
Serie W	AVWW-476FKFW	4.88	5.19
Serie W	AVWW-494FKFW	4.91	5.14
Serie W	AVWW-516FKFW	4.86	5.10
Serie W	AVWW-534FKFW	4.95	5.22
Serie W	AVWW-550FKFW	4.87	5.16
Serie W	AVWW-570FKFW	4.84	5.10

Hisense Italia S.r.l.

Via Montefeltro 6/A – 20156 Milano - C.F. e P.IVA 08407700965

Tel. +39 02.33431440 Fax +39.02.33490672

www.hisenseitalia.it

Hisense

POMPE DI CALORE TIPO: ARIA/ACQUA

Valori minimi di COP ed EER (-5%)


(tabella 1 dell'allegato IV del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199)

COP EER
3,90 3,61

Serie	Modello Unità Esterna	Modello Unità Interna	COP	EER
Hi-Therma Monobloc	AHZ-044HCDS1	-	5.10	5.39
Hi-Therma Monobloc	AHZ-080HCDS1	-	4.90	5.07
Hi-Therma Monobloc	AHZ-100HCDS1	-	5.10	4.5
Hi-Therma Monobloc	AHZ-120HCDS1	-	4.95	4.1
Hi-Therma Monobloc	AHZ-140HCDS1	-	4.80	4.2
Hi-Therma Monobloc	AHZ-160HCDS1	-	4.60	3.9
Hi-Therma Monobloc	AHZ-100HEDS1	-	5.10	4.5
Hi-Therma Monobloc	AHZ-120HEDS1	-	4.95	4.1
Hi-Therma Monobloc	AHZ-140HEDS1	-	4.80	4.2
Hi-Therma Monobloc	AHZ-160HEDS1	-	4.60	3.9
Hi-Therma Monobloc R290	AHZ-050HCPB1A	-	5,20	5,2
Hi-Therma Monobloc R290	AHZ-080HCPB1A	-	5,10	5,0
Hi-Therma Monobloc R290	AHZ-100HCPB1A	-	4,80	4,7
Hi-Therma Split	AHW-044HCDS1	AHM-044HCDSAA	5.10	5.39
Hi-Therma Split	AHW-060HCDS1	AHM-060HCDSAA	5.00	5.23
Hi-Therma Split	AHW-080HCDS1	AHM-080HCDSAA	4.90	5.07
Hi-Therma Split	AHW-100HCDS1	AHM-100HCDSAA	5.10	4.5
Hi-Therma Split	AHW-120HCDS1	AHM-120HCDSAA	4.95	4.1
Hi-Therma Split	AHW-140HCDS1	AHM-140HCDSAA	4.80	4.2
Hi-Therma Split	AHW-160HCDS1	AHM-160HCDSAA	4.60	3.9
Hi-Therma Split	AHW-100HEDS1	AHM-100HEDSAA	5.10	4.5
Hi-Therma Split	AHW-120HEDS1	AHM-100HEDSAA	4.95	4.1
Hi-Therma Split	AHW-140HEDS1	AHM-100HEDSAA	4.80	4.2
Hi-Therma Split	AHW-160HEDS1	AHM-100HEDSAA	4.60	3.9
Hi-Therma Integra	AHW-044HCDS1	AHS-044HCDSAA-23	5.10	5.41
Hi-Therma Integra	AHW-060HCDS1	AHS-060HCDSAA-23	5.00	5.25
Hi-Therma Integra	AHW-080HCDS1	AHS-080HCDSAA-23	4.90	5.07
Hi-Therma Integra	AHW-100HCDS1	AHS-100HCDSAA-23	5.10	4.5
Hi-Therma Integra	AHW-120HCDS1	AHS-120HCDSAA-23	4.95	4.1
Hi-Therma Integra	AHW-140HCDS1	AHS-140HCDSAA-23	4.80	4.2
Hi-Therma Integra	AHW-160HCDS1	AHS-160HCDSAA-23	4.60	3.9
Hi-Therma Integra	AHW-100HEDS1	AHS-100HEDSAA-23	5.10	4.5
Hi-Therma Integra	AHW-120HEDS1	AHS-120HEDSAA-23	4.95	4.1
Hi-Therma Integra	AHW-140HEDS1	AHS-140HEDSAA-23	4.80	4.2
Hi-Therma Integra	AHW-160HEDS1	AHS-160HEDSAA-23	4.60	3.9

Rappresentante legale: **Gianluca Di Pietro**

Firma



Hisense Italia S.r.l.

Via Montefeltro 6/A – 20156 Milano - C.F. e P.IVA 08407700965

Tel. +39 02.33431440 Fax +39.02.33490672

www.hisenseitalia.it